



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактических работ
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Московского района
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54

**Предписание № 2-18-191/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей»

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

СПб ГБУ "СРЦН «Прометей», ИНН: 7810281835

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-191 от 02 февраля 2016 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 01. 22. 30 марта 2016 года заместителем начальника ОНД Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Фоминым Русланом Игоревичем, инспектором отделения ОНД Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Черненко Натальей Александровной совместно с директором СПб ГБУ "СРЦН «Прометей» Дутовой Оксаной Владимировной была проведена плановая выездная проверка объекта защиты - здания детского учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 32, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение не защищено системой автоматической пожарной сигнализацией (помещение соляной комнаты).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111; СП 5.13130.2009, приложение А, п. А10 таблица А.1 п. 9	01 февраля 2017 год	
2.	Помещение не оснащено системой оповещения людей о пожаре (помещение соляной комнаты).	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4, п. 2	01 февраля 2017 год	

		ч. 1 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009, раздел 7, таблица 2	
3.	Не обеспечено исправное состояние системы противодымной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 61	01 февраля 2017 год
4.	Не произведена проверка качества огнезащитной обработки стропильно-балочной конструкции чердака, выполненной из древесины.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 21	01 февраля 2017 год
5.	Не проведен противопожарный инструктаж с персоналом объекта.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 3	01 февраля 2017 год
6.	Частично отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов, которые должны обеспечивать возможность свободного открывания двери изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), пункт 35	01 февраля 2017 год

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п.48. Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 (ред. От 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты

3
требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника
ОНД Московского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«30» июня 2016 г.

Р. И. Фомин

Инспектор отделения ОНД Московского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
старший лейтенант внутренней службы

«30» марта 2016 г.



Н. А. Черненко

Предписание для исполнения получил:

✓ Директор Думова О.В.

«30» марта 2016 г.