



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 116

(место составления акта)

“ 13 ” декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-18-1139**

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича от 14 октября 2019 года № 2-18-1139

проведена внеплановая выездная проверка здания спального корпуса детского учреждения по
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))
адресу: Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 32, лит. А

Наименование правообладателя объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Прометей» (СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 11 » декабря 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

« 13 » декабря 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 часов
(рабочих дней/часов)


С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Доверенное лицо СПб ГБУ "СРЦН «Прометей» Звонцов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«14» часов «00» минут « 11 » декабря 2019 г.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Черненко Наталья Александровна - старший инспектор отделения
надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского

района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-юс) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: доверенное лицо СПб ГБУ "СРЦН «Прометей» Звонцов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,

ул. Пилотов, дом 32, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, Об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки рассмотрены документы юридического лица, обследованы используемые юридическим лицом помещения.

Выявлены факты невыполнения предписания № 2-18-907/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 18.09.2018 года, а именно: п. 4,5,7,10,11

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
4.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние имеющейся системы противодымной защиты (пристройка к основному зданию).	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
5.	Для системы вытяжной противодымной вентиляции выброс продуктов горения в атмосферу предусмотрен на высоте менее 2 м. от кровли из горючих материалов (пристройка к основному зданию).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. Г п. 7.11 СП 7.13130.2013 «Свод	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»

		правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	
7.	Помещение чердака с наличием горючих конструкций не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.1.12 свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
10.	Внутренние двери эвакуационного выхода, ведущие из лестничной клетки (помещение № 23 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.6 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»
11.	В полу на путях эвакуации (помещение № 23 (нумерация согласно техническому паспорту на помещение № 2420/14 от 02.10.2014 года)) не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	СПб ГБУ "СРЦН «Прометей»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет
4. Фототаблица: на листах.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: Нарушения будут устранены по мере финансовых возможностей
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-18-1139/1/1 от 13 декабря 2019 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Черненко Наталья Александровна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 13 ” декабря 20 19 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Дверкина Ольга, Резинов Д.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” декабря 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)